

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1406086

ANÀLISI NÚM.: 2147315

MOSTRA PRESA PER: Labaqua, S.A. (PAG-0006)

CLIENT: SOREA,S.A.(BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA ,14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Costa Brava - Complementari

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), Plàstic estèril de 500 mL(1), contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 23/05/2014

DATA RECEPCIÓ: 23/05/2014

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 5/06/2014

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC nº 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 23/05/2014.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters microbiològics				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053	0	No detectat	u.f.c./L

OBSERVACIONS

DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:

Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 6 de juny de 2014