

**DADES GENERALS**

**INFORME NÚM.:** 1350848  
**ANÀLISI NÚM.:** 2147313  
**MOSTRA PRESA PER:** Labaqua, S.A. (PAG-0006)  
**CLIENT:** SOREA,S.A.(BADIA)  
**DOMICILI:** C/ SALA BOADELLA ,14  
**POBLACIÓ:** 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS  
**DENOMINACIÓ MOSTRA:** Xarxa Costa Brava - Complementari  
**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), Plàstic estèril de 500 mL(1), contenint aigua potable  
**DATA DE PRESA:** 29/01/2014  
**DATA RECEPCIÓ:** 29/01/2014  
**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 11/02/2014

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC n° 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 29/01/2014.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053	0	No es detecta	u.f.c./L

**OBSERVACIONS**

**DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:**  
 Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Teresa Perramón, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en [www.fnmt.es](http://www.fnmt.es).

Emès a Rubí, 11 de febrer de 2014

