

#### DADES GENERALS

**INFORME NÚM.:** 1437216

**ANÀLISI NÚM.:** 2147316

**MOSTRA PRESA PER:** Labaqua, S.A. (PAG-0006)

**CLIENT:** SOREA,S.A.(BADIA)

**DOMICILI:** C/ SALA BOADELLA ,14

**POBLACIÓ:** 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

**DENOMINACIÓ MOSTRA:** Xarxa Oporto

**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Plàstic estèril de 1 L (Tiosulfat sòdic)(1), Plàstic estèril de 500 mL(1), contenint aigua potable

**DATA DE PRESA:** 18/07/2014

**DATA RECEPCIÓ:** 18/07/2014

**DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ:** 30/07/2014

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC nº 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 18/07/2014.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
<b>Caràcters microbiològics</b>				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053		No detectat	u.f.c./L

#### OBSERVACIONS

DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:

Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en [www.fnmt.es](http://www.fnmt.es).

Emès a Rubí, 30 de juliol de 2014